



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, ул. Большая Морская,
д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05 <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Невскому району

г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел (812) 560-82-55

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 37-1-311**

г. Санкт-Петербург
ул. Зубковская, д. 4, каб. 46
(место составления акта)(время, дата составления акта)

14 ч. 00 мин.
04.06.2021 г.

На основании: распоряжения начальника управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 24 мая 2021 года № 37-1-311

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здание детского сада, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Караваяевская, д. 40, корп. 2, лит. А

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга, (ГБДОУ детский сад № 14 Невского района Санкт-Петербурга); юридический адрес: 192177, г. Санкт-Петербург, ул. Караваяевская, д. 40, корп. 2, лит. А; ИНН: 7811065812

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«03» июня 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа. 00 мин

«04» июня 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: «2» дня (ей) («3» часа (ов))


(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Кузьма Людмила Давидовна – заведующая ГДОУ № 14 Невского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«15» часов «00» минут «03» июня 2021 г.


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Брантов Нарт Анатольевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Кузьма Людмила Давидовна – заведующая ГДОУ № 14 Невского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детский сад № 14 Невского района Санкт-Петербурга - правообладателя объектов защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Караваяевская, д. 40, корп. 2, лит. А

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: предоставлен отчет №№ 660/В/0771/2019/117 по расчету пожарного риска, выполнен Невским отделением СПб ГО ООО «ВДПО» на объекте, расположенном по адресу ул. Караваяевская, д. 40, корп. 2, лит. А

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. Противопожарный режим соблюдается.

С работниками детского сада проведены профилактические беседы и тренировка по эвакуации.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: нет

(указываются наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: на - л. в - экз.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения внеплановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) нет.
9. Проверочные листы (списки контрольных вопросов)
10. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Брантов Нарт Анатольевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 04 ” июня 20 21 г.

(подпись)



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Кузьма Людмила Давидовна – заведующая ГДОУ № 14 Невского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 04 ” июня 20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: